

太陽光発電施設の設置等に関する条例

維持管理等計画（公表用）

事業名称	蔵王メガソーラーパーク	
事業地 (土地の地番は全筆記入すること。)	宮城県荊田郡蔵王町宮字新大除 108,109,110,111,112,113,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163, 164,165,166,167,168,169,170,171	
設備ID (FIT認定を受けている場合)	A674918B04	
設備の責任者	住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地)	東京都千代田区神田東松下町 13 番地 神田プラザビル 3 階
	氏名 (法人にあっては、名称及び代表者氏名)	富士興産株式会社 代表取締役社長 保谷 尚登
	電話番号	03-6859-2050
実際に維持管理等を行う者 (委託の場合は、委託先)	住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地)	東京都千代田区九段北 1 丁目 13 番 1 号 九段中坂ビル 3 階
	氏名 (法人にあっては、名称及び代表者氏名)	ソーラー・リノベーション株式会社 代表取締役 塩沢 眞得
	電話番号	03-6869-7239
人員配置及び体制計画	責任者： 1 名（電気主任技術者）伊藤電気管理事務所 作業員： 1 名 ： 名 ： 名 遠隔監視システム： <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	
維持管理等の内容・方法 ※作業時期は変更となる場合があります。	年次点検	毎年 5 月頃
	内容・方法	外観点検、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定、高圧地絡継・過電流継電器試験
	月次点検	毎月 5 日頃
	内容・方法	外観点検、接地線電流測定
	除草作業	毎年 5・7 月頃
その他		